

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.01.2022 по 31.01.2022

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Г	2Г			
1	ПС Научная	220/110	125	125	49,5	49,48	0,020
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	23,22	0,400
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	21,69	0,110
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	10,00	4,780
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	8,08	0,220

\* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер

Е.Г. Назаров


