

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.02.2021 по 28.02.2021**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряже ния (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	49,5	48,13	1,370
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	21,50	2,116
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	21,62	0,177
4	ПС Святель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	10,02	4,758
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	7,92	0,381

* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер

Е.Г. Назаров




Отв.лицо: Руководитель ГЭС ПТС Хахина И.Г.