

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП «УЭВ» по состоянию на 28.02.2025**

| № п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения (кВ) | Установленная мощность | | Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение (МВт) |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------|--|--|
| | | | 1Т | 2Т | | |
| 1 | ПС Научная | 220/110 | 125 | 125 | 65,5 | 0 |
| 2 | ПС Академическая | 110/10 | 31,5 | 31,5 | 23,62 | 0 |
| 3 | ПС Шлюзовая | 110/10 | 16 | 16 | 21,8 | 0 |
| 4 | ПС Сеятель (ОАО "РЖД") | 110/10 | 25 | 25 | 14,78 | 2,099 |
| 5 | ПС Сосновка (АО "РЭС") | 110/10 | 16 | 16 | 8,3 | 0,365 |

* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер

В.Ю. Борисов

Отв.лицо: Руководитель ПТС Хахина И.Г.

