

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.04.2020 по 30.04.2020**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряже ния (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	49,5	48,99	0,506
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	23,26	0,364
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	20,97	0,826
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	11,15	3,630
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	7,86	0,437

* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер

Е.Г. Назаров



Отв.лицо: Руководитель ГЭС ПТС Хахина И.Г.

