

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям  
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.05.2020 по 31.05.2020**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряже ния (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	49,5	48,99	0,506
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	23,16	0,459
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	20,98	0,816
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	11,16	3,621
5	ПС Соеновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	7,86	0,437

\* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

**Заместитель директора - главный инженер**



**Е.Г. Назаров**



Отв.лицо: Руководитель ГЭС ПТС Хахина И.Г.