

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.05.2021 по 31.05.2021**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	49,5	48,49	1,009
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	21,77	1,852
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	21,71	0,090
4	ПС Сятедь (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	9,83	4,947
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	7,92	0,381

* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер



Е.Г. Назаров

Отв.лицо: Руководитель ГЭС ПТС Хахина И.Г.

