

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.05.2022 по 31.05.2022**

| № п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения (кВ) | Установленная мощность | | Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт) | Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------|--|---|--|
| | | | 1Г | 2Г | | | |
| 1 | ПС Научная | 220/110 | 125 | 125 | 65,5 | 65,20 | 0,300 |
| 2 | ПС Академическая | 110/10 | 31,5 | 31,5 | 23,62 | 23,23 | 0,395 |
| 3 | ПС Шлюзовая | 110/10 | 16 | 16 | 21,8 | 21,90 | -0,100 |
| 4 | ПС Сятедь (ОАО "РЖД") | 110/10 | 25 | 25 | 14,78 | 12,50 | 2,280 |
| 5 | ПС Соеновка (АО "РЭС") | 110/10 | 16 | 16 | 8,3 | 8,08 | 0,220 |

* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер

Е.Г. Назаров

