

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям  
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.06.2022 по 30.06.2022**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряже ния (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	65,5	65,21	0,291
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	23,17	0,453
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	21,90	-0,100
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	12,50	2,280
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	8,08	0,220

\* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

65

**Заместитель директора - главный инженер**

**В.Ю. Борисов**



Отв.лицо: Руководитель ГЭС ПТС Хахина И.Г.