

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям  
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.07.2021 по 31.07.2021**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряже ния (кВ)	Установленная мощность		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	49,5	49,19	0,311
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	22,34	1,279
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	21,69	0,106
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	10,01	4,774
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	8,08	0,219

\* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

**Заместитель главного инженера по тепловодоснабжению**

**В.Ю. Борисов**