

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения" по состоянию на 01.09.2015г.**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряже ния (кВ)	Установленная мощность существующих трансформатор ов (МВА)		Разрешенная (согласованная) мощность ОАО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение (МВт)
			1Т	2Т			
1	ПС Научная	220/110	125	125	65,5	62,53	-2,03
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	26,48	-2,86
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	24,71	-2,91
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	10,313	8,53	1,78
5	ПС Сосновка (ОАО "РЭС")	110/10	16	16	8,4	5,47	2,93

Главный инженер – технический директор



А.В. Васильев

И.Г. Хахина

