

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям  
ФГУП «УЭВ» по состоянию с 01.08.2020 по 31.08.2020**

| № п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения (кВ) | Установленная мощность |      | Разрешенная мощность АО (согласованная) "РЭС" для присоединения потребителей (МВт) | Используемая мощность (существующая нагрузка + выданные ТУ) (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение (МВт) |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------|--|---|--|
|       |                         |                        | 1Т                     | 2Т   |  |   |  |
| 1     | ПС Научная              | 220/110                | 125                    | 125  | 49,5   | 48,94   | 0,561  |
| 2     | ПС Академическая        | 110/10                 | 31,5                   | 31,5 | 23,62  | 22,83   | 0,788  |
| 3     | ПС Шлюзовая             | 110/10                 | 16                     | 16   | 21,8   | 21,77   | 0,030  |
| 4     | ПС Сеятель (ОАО "РЖД")  | 110/10                 | 25                     | 25   | 14,78  | 10,68   | 4,097  |
| 5     | ПС Сосновка (АО "РЭС")  | 110/10                 | 16                     | 16   | 8,3  | 7,86  | 0,440  |

\* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

**Заместитель директора - главный инженер**

**Е.Г. Назаров**



Отв.лицо: Руководитель ГЭС ПТС Хахина И.Г.

