

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям  
ФГУП «УЭВ» по состоянию на 31.07.2026**

| № п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения<br>(кВ) | Установленная мощность<br>существующих |      | Разрешенная<br>(согласованная)<br>мощность АО<br>"РЭС" для<br>присоединения<br>потребителей<br>(МВт) | Текущий резерв мощности с<br>учетом присоединенных<br>потребителей, заключенных<br>договоров на технологическое<br>присоединение, поданных<br>заявок на технологическое<br>присоединение (МВт) |
|-------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         |                           | 1Т                                     | 2Т   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| 1     | ПС Научная              | 220/110                   | 125                                    | 125  | 65,5                                                                                                 | 0,020                                                                                                                                                                                          |
| 2     | ПС Академическая        | 110/10                    | 31,5                                   | 31,5 | 23,62                                                                                                | 0,016                                                                                                                                                                                          |
| 3     | ПС Шлюзовая             | 110/10                    | 16                                     | 16   | 21,8                                                                                                 | 0,080                                                                                                                                                                                          |
| 4     | ПС Сеятель (ОАО "РЖД")  | 110/10                    | 25                                     | 25   | 14,78                                                                                                | 1,930                                                                                                                                                                                          |
| 5     | ПС Сосновка (АО "РЭС")  | 110/10                    | 16                                     | 16   | 8,3                                                                                                  | 0,629                                                                                                                                                                                          |

\* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

**Заместитель директора - главный инженер**

**В.Ю. Борисов**

Отв.лицо: Руководитель ПТС Хахина И.Г.

