

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ФГУП «УЭВ» по состоянию на 30.09.2026**

№ п/п	Наименование подстанции	Уровни напряжения (кВ)	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)		Разрешенная (согласованная) мощность АО "РЭС" для присоединения потребителей (МВт)	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение (МВт)
			1Т	2Т		
1	ПС Научная	220/110	125	125	65,5	0,018
2	ПС Академическая	110/10	31,5	31,5	23,62	0,003
3	ПС Шлюзовая	110/10	16	16	21,8	0,150
4	ПС Сеятель (ОАО "РЖД")	110/10	25	25	14,78	1,870
5	ПС Сосновка (АО "РЭС")	110/10	16	16	8,3	0,848

* с учетом коэффициента приведения к шинам ПС 0,6

Заместитель директора - главный инженер

В.Ю. Борисов

Отв.лицо: Руководитель ПТС Хахина И.Г.

